

Утверждена:
Постановлением Главы Администрации
Муниципального образования «Чойский район»
от «09» апреля №192

Схема Водоснабжения
Муниципального образования Чойское сельское поселение
Чойского района Республики Алтай
на период до 2030 года

2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Паспорт схемы	4
Глава 1. Характеристика муниципального образования	6
Глава 2. Схема водоснабжения.....	10
2.1. Техничко-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования Чойское сельское поселение	10
2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	12
2.3. Баланс водоснабжения и потребления воды. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения ...	13
2.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.....	19
Глава 3. Целевые показатели развития систем водоснабжения. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения	20
ПРИЛОЖЕНИЕ:.....	21
Схема водопроводных сетей с. Чоя, с. Гусевка	21
Схема водопроводных сетей с. Киска.....	21

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения муниципального образования Чойское сельское поселение на период до 2030 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;
- Генеральный план муниципального образования Чойское сельское поселение Чойского района;
- Постановление № 782 от 05.09.2013 г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- прогнозные балансы потребления питьевой воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;
- зоны централизованного водоснабжения;
- перечень основных мероприятий по модернизации схем водоснабжения.

Паспорт схемы

Наименование.

Схема Водоснабжения Муниципального образования Чойское сельское поселение Чойского района Республики Алтай на период до 2030 года.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик).

Администрация муниципального образования Чойское сельское поселение Чойского района Республики Алтай.

Местонахождение объекта.

Россия, Республика Алтай, Чойский район, Чойское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы.

- Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2029 г.;
- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и повышения качества оказания услуг;
- улучшения работы систем водоснабжения;
- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.

Первый этап 2020 – 2024 г.:

- реконструкция существующих сетей водоснабжения населенных пунктов Чойского сельского поселения;
- замена насосов;
- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения населенных пунктов Чойского сельского поселения;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Второй этап 2025 – 2030 г.:

- реконструкция износившихся сетей;

- реконструкция зданий скважин.

- в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения населенных пунктов поселения, выполнить бурение и обустройство новых водозаборов и развитие водопроводных сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства;

- осуществить строительство разводящих водопроводных сетей в целях 100% обеспеченности потребителей центральным водоснабжением.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок эксплуатации.

Сроки реализации схемы

Сроки реализации Схемы в период с 2020-2030 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.
2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.
3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
4. Увеличения мощности систем водоснабжения.
5. Улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования Чойское сельское поселение.
6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.

Глава 1. Характеристика муниципального образования

Территория Чойского сельского поселения расположена в северной части Чойского района Республики Алтай. Сельское поселение граничит: на западе с Паспаульским сельским поселением, на севере с территорией Алтайского края, на востоке с Верх-Пьянковским сельским поселением, на юге с Сёйкинским сельским поселением, Ыныргинским сельским поселением, Каракокшинским сельским поселением, Паспаульским сельским поселением.

В соответствии со статистическими данными, предоставленными Администрацией Чойского сельского поселения фактическая численность населения сельского поселения на 01.01.2020 года составляла 2798 человек.

Общая площадь территории сельского поселения составляет 52550,38 га.

В состав поселения входят следующие населенные пункты: с. Чоя, с. Гусевка, с. Ишинск, с. Киска, с. Советское. Село Чоя является административным центром сельского поселения и районным центром Чойского района.

с. Чоя

Основными композиционными осями являются ул. Пушкина, ул.Ленина, ул.Красноармейская. Композиционный каркас дополняют ул. Калинина, ул.Советская, ул.Ворошилова, ул.Успенская, ул.Новая.

В с. Чоя можно выделить один крупный общественный центр: располагающийся в центральной части населённого пункта на пересечении ул. Ленина и ул.Калинина, ул.Советская.

Проектом генерального предлагается на территории с.Чоя организовать новые зоны под строительство административных зданий, спортивного сооружения и магазинов. Проектом предлагается разместить рекреационную зону (зона озеленения общего пользования) для организации парка в северной части с.Чоя в приближении ул.Лесная; вдоль реки в приближении ул.Ворошилова; в южной части с.Чоя в новом жилом квартале, а также в прибрежной зоне реки.

В жилой зоне населенного пункта проектными решениями предлагается разместить зону застройки индивидуальными жилыми домами. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Планируется создание жилого квартала в южной части с. Чоя (ул.Успенская), в восточной части с. Чоя, в западной части с. Чоя вдоль ул.Красноармейская, ул. Солдатская, ул. Нагорная, ул. Советская, ул. Волкого, ул. Калинина.

В общественно-деловой зоне предлагается разместить школу с группой дошкольного образования (ул.Успенская), четыре магазина на территории новых жилых кварталов, два административных здания (пер.Береговой, ул.Пушкина) , участковый пункт полиции (ул. Ленина) и в восточной части села по ул. Лесная организация придорожного сервиса. Так же на противоположной стороне планируется размещение туристского информационного центра.

с. Гусевка

Основными композиционными осями являются ул. Центральная. Композиционный каркас дополняют ул. 40 лет Победы, ул.Зелёная.

В с. Гусевка можно выделить один общественный центр: располагающийся в центральной части населённого пункта по ул. Центральная.

Проектом генерального плана предусмотрено развитие данного общественного центра. Предлагается организовать новые зоны под строительство клуба и магазина. Проектом предлагается в северной части населенного пункта, вдоль реки, разместить рекреационную зону (зона озеленения общего пользования) для организации парка.

В жилой зоне населенного пункта проектными решениями предлагается разместить зону застройки индивидуальными жилыми домами. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Планируется выделение участков под индивидуальную жилую застройку в северо-западной части населенного пункта, в приближении ул.40 лет Победы.

В общественно-деловой зоне (ул. Центральная) предлагается разместить клуб и магазин.

с. Советское

Решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры с. Советское, а так же определение территорий для размещения жилой и общественно-деловой застройки на перспективу.

В жилой зоне населенного пункта проектными решениями предлагается разместить зону застройки индивидуальными жилыми домами. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Планируется выделение участков под индивидуальную жилую застройку преимущественно в центральной и северной части территории с. Советское.

Проектом предлагается в центральной части населенного пункта (ул. Мирная), вдоль реки, разместить рекреационную зону (зону озеленения общего пользования) для организации парка.

с. Ишинск

Решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры с. Ишинск, а так же определение территорий для размещения жилой и общественно-деловой застройки на перспективу.

В жилой зоне населенного пункта проектными решениями предлагается разместить зону застройки индивидуальными жилыми домами. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Планируется выделение участков под индивидуальную жилую застройку в восточной части населенного пункта, чуть севернее р. Иша.

Проектом предлагается в восточной части населенного пункта, вдоль реки, разместить рекреационную зону (зону отдыха) для организации туристической базы.

В общественно-деловой зоне предлагается разместить три магазина (западная часть с.Ишинск; восточная часть с.Ишинск.; в приближении ул.Петровская 1)

с. Киска

Решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры с.Киска, а так же определение территорий для размещения жилой и общественно-деловой застройки на перспективу.

Основными композиционными осями являются ул. Дружная, ул. Заречная.

В с. Киска можно выделить один общественный центр: располагающийся в центральной части населённого пункта по ул. Дружная.

Предусмотрено развитие данного общественного центра. Предлагается создание группы дошкольного образования совмещенной с начальными классами, организация спортивной площадки, строительство нового административного здания.

Проектом генерального плана предлагается создание нового жилого квартала в северо-восточной части населенного пункта, так же планируется новое строительство магазина.

В жилой зоне населенного пункта проектными решениями предлагается разместить зону застройки индивидуальными жилыми домами. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Планируется создание жилых кварталов в северо-восточной части - по ул. Заречная, в центральной части вдоль ул. Дружная, а также вблизи общественного центра.

В северной части села предусматривается территория под жилую застройку.

В общественно-деловой зоне населенного пункта планируется размещение придорожного сервиса(ул. Заречная) в южной части с.Киска.

Глава 2. Схема водоснабжения

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования Чойское сельское поселение

Источником водоснабжения в с. Чоя являются пять артезианских скважин, подающие воду в четыре водонапорные башни с общим объёмом 140 м³, откуда вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в водопроводную сеть протяжённостью 19 518 м.

По степени защищенности подземные воды в характеризуемом селе не защищены, что обусловлено литологическими особенностями пород в кровле водоносного комплекса.

В целом запасы подземных вод на водозаборных сооружениях села весьма существенные (таблица 1). Негативная сторона водозаборных сооружений – весьма большой срок эксплуатации скважин.

Таблица № 1

Гидрогеологические показатели по действующим водозаборным скважинам в Чойском сельском поселении

№ п/п	Привязка	Скважина	Глубина, м	Дебит, м ³ /час	ЭПВ, м ³ /сут	ЗСО, радиус в м			Примечания
						Первый	Второй	Третий	
с. Чоя									
1	ул. Нагорная, Центральный водозабор	Г 20/88	85	4,0	96,0	70x48	64x60	1049x60	Эксплуатируется
		Г 21/88	85	4,0	96,0				
2	ул. Красноармейская, ПМК	35/78	80	7,2	172,8	30x60	60*60	130*80	Эксплуатируется
3	Ул. Туринская	б/н (81)	40	5	120	30x18	60*60	224*224	Эксплуатируется
4	Ул. Ворошилова	б/н (98)	81	8	192	37x10	543*60	23761*60	Эксплуатируется
с. Киска									
5	Ул. Горная	ГЗд/79	50	12	288	32x30	123,7x100	3102,1x100	Эксплуатируется

с. Гусевка										
6	Ул. 40 лет Победы	Г7/07	80	12	288	75x55	100x10 0	392,7x10 0	Эксплуатирует ся	

Суммарная мощность водозаборов составляет 504 м³/сут.
Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Протяженность водопроводных сетей – 19 518 Износ составляет 84%.

Противопожарное водоснабжение

Для тушения пожаров в селе Чоя имеются пожарные водоемы в количестве 15 штук.

Таблица 2

Основные характеристики пожарных водоемов с.Чоя

№ п/п	Тип водоисточника	Адрес водоисточника	Объем, м ³
1	Пожарный гидрант	ул. Социалистическая 50 (35/78)	20
2	Пожарный гидрант	ул. Социалистическая 40 (35/78)	20
3	Пожарный гидрант	ул. Социалистическая 37 (35/78)	20
4	Пожарный гидрант	ул. Социалистическая 33 (35/78)	20
5	Пожарный гидрант	ул. Социалистическая 18 (35/78)	20
6	Пожарный гидрант	ул. Социалистическая 14 (35/78)	20
7	Пожарный гидрант	ул. Социалистическая 10 (35/78)	20
8	Пожарный гидрант	ул. Социалистическая 2 (35/78)	20
9	Пожарный гидрант	ул. Молодежная 2 (35/78)	20
10	Пожарный гидрант	ул. Красноармейская 3 (центральный)	50
11	Пожарный гидрант	ул. Партизанская 5 (центральный)	50
12	Пожарный гидрант	ул. Ленина 12 (центральный)	50
13	Пожарный гидрант	ул. Ленина 22 (центральный)	50
14	Пожарный гидрант	ул. Ленина 38 (центральный)	50
15	Пожарный гидрант	ул. Октябрьская 32 (35/78)	20

Воду на тушение пожара берут также из открытых водоемов – реки Чойка и Иша (в с.Чоя), Иша (в с.Гусевка, с. Советское), озера (в селе Киска).

Источником водоснабжения в с. Киска является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 25м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в водопроводную сеть протяжённостью 2,03 км.

Источником водоснабжения в с. Гусевка является артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 20 м³, откуда она под

давлением, созданным высотой башни, поступает в водопроводную сеть протяжённостью 1,84 км.

В остальных населённых пунктах Чойского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Подземные воды на территории поселения по условиям защищенности от техногенного загрязнения относятся к защищенным, так как в кровле эксплуатируемых вод установлены слабо проницаемые и непроницаемые глины и суглинки достаточной мощности.

Вывод: современное состояние системы водоснабжения удовлетворяет нормативным требованиям, существует необходимость строительства новых водозаборных узлов и водопроводных сетей, для охвата всех потребителей.

Водозаборные сооружения и водопроводные переданы по концессионному соглашению в ООО «Чойское ЖКХ». Тарифы за водопользование составляют 83,67 руб./куб.м.

2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения на период до 2029 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Чойского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки.

Развитие систем водоснабжения на период до 2030 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Чойского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Чойского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

2.3. Баланс водоснабжения и потребления воды. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения

Исходными данными для расчета хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов на расчетный срок служат материалы представленные Администрацией Чойского сельского поселения. Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», с учетом перспективной численности населения по генеральному плану. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местных предприятий, поливку улиц и зеленых насаждений.

Расход воды

Население

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Таблица 4

Удельные суточные нормы водопотребления

Степень благоустройства районов жилой застройки	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное(за год), л/сут
Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок	50
-с централизованным водоснабжением с ванными и местными водонагревателями	230
- тоже без ванн	160

Примечание*: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности $t_{\text{max}}=1,2$

Таблица 5

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по Чойскому сельскому поселению

Водопотребитель	Количество	Норма расхода, л/сут	Среднесуточный расход, м3/сутки	Максимальный расход, м3/сутки
а) водоснабжение населения				
Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок	21	50	1,050	1,260
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн	1269	160	203,040	243,648
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	246	230	56,580	67,896
Содержание скота в личных подсобных хозяйствах			36,920	44,304
ИТОГО водоснабжение населения			297,590	357,108
б) передача другим абонентам				
Административные здания	357	12	4,284	5,141

Учебные заведения	698	20	13,960	16,752
Детские сады	200	22	4,400	5,280
Поликлиники	280	13	3,640	4,368
Больницы	38	115	4,370	5,244
Клубы	265	8,6	2,279	2,735
Магазины продовольственные	46	250	11,500	13,800
Предприятия общественного питания	250	12	3,000	3,600
ИТОГО передача другим абонентам			47,433	56,920
Перспектива увеличения 10%			34,502	41,403
ИТОГО по скважине			379,525	455,430

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Промышленность

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Таблица 6

Основные показатели потребления воды на содержание скота

№ п/п	Наименование водопотребителей	Единицы измерения	Существующая застройка		
			Количество водопотребителей	Удельное водопотребление (за год) л/сут	Среднесуточное водопотребление (за год) м ³ /сут
1	2	3	4	5	6
1	Крупный рогатый скот	голов	478	55	26,29
2	Свиньи	голов	275	25	6,875
3	Овцы	голов	5	5	0,025
4	Козы	голов	60	5	0,300

5	Лошади	голов	49	70	3,430
	Итого				36,92

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены. Проектом предусмотрено на первую очередь обеспечить централизованным водоснабжением здания общественного и культурно-бытового назначения с возможным подключением населения. На расчетный период обеспечить ввод водопровода всем потребителям.

Для обеспечения сел Чойского сельского поселения системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Таблица 7

Противопожарное водоснабжение

<i>Наименование</i>	<i>Принятая величина</i>
Количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении	1
Расход воды на один наружный пожар	5 л/с
Расход воды на внутренний пожар	2,5л/с

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет $(5+2,5) * 3 * 3600/1000 = 81\text{м}^3$

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается размещение и дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах Чойского сельского поселения.

В таблице 8 приведены основные гидрогеологические параметры имеющихся скважин и их возможные запасы при водоотборе, равном дебиту скважин на момент откачки (ЗПВ). В случае водоотбора меньше дебита скважин, радиус зон ограничения 2 и 3 поясов будет меньше.

Таблица 8

Гидрогеологические показатели по действующим скважинам в селах
Чойского сельского поселения

Скважина	Местоположение скважин	Глубина, м	Дебит, м ³ /час	Максимальный водозабор, м ³ /сут
Г 20/88	с. Чоя, Центральный водозабор	85	4,0	34,8
Г 21/88	с. Чоя, Центральный водозабор	85	4,0	34,8
35/78	с. Чоя, ПМК	80	7,2	1469
б/н (81)	с. Чоя, Туринская	40	5	210
б/н (98)	с. Чоя, Ворошилова	81	8	814
ГЗд/79	с. Киска	50	12	2304
Г7/07	с. Гусевка	80	12	610

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Чойского сельского поселения.

Для водоснабжения Чойского сельского поселения проектом предлагается:

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

- тампона недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.

Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать проект зон санитарной охраны водных объектов, планируемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации Чойского сельского поселения, согласно проекту.

Водоснабжение Чойского сельского поселения предусматривается от подземных вод, посредством скважинных водозаборов. На каждой скважине предусматривается проведение мероприятий по доведению воды соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для водоснабжения сел Чойского сельского поселения предлагается использование существующих водозаборных скважин, а также строительство дополнительных водозаборных скважин, с павильонами для размещения оборудования.

Для точного определения местоположения проектируемого куста водозаборных скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Сети водоснабжения выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001-ПЭ80 SDR11 или полипропиленовых труб ТУ-2248-032-00284581-98.

Водопроводные колодцы выполнить из железобетонных колец. Предусмотреть теледиагностику водопроводной сети, во избежание засорения трубопроводов строительным материалом при монтаже сети.

Для удобства ремонта (без вскрытия дорожного полотна) при возникновении аварийной ситуации, сети, проходящие под дорогой, проложить в футляре.

Предусмотреть устройство люков, согласно ГОСТ 3634-99.

Окончательные решения о расположении куста скважин, количестве скважин, трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

2.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения

Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс включается территория в радиусе 50м (в соответствии с ЗСО радиус первого пояса может быть сокращен до утвержденных норм) вокруг каждой скважины. Территория ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На этих территориях устанавливается ограниченный санитарный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02

Границы подземного водозабора следующие:

1-й пояс – на расстоянии не менее 50 м от центра скважины,

2-й – 3-й пояса границы определяются на основе специальных расчетов, но не менее чем на расстояние равном ЗСО второго пояса (не менее 200м) + 300м. В зоне ограничения второго пояса не должны располагаться кладбища, скотомогильники, навозохранилища. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.200-03 п. 7.1.11 СЗЗ кладбищ традиционного захоронения составляет 100 м (для сельских кладбищ размерами менее 10 га), следовательно, водозаборные сооружения должны находиться на расстоянии *равном ЗСО второго пояса+100 м от объектов загрязнения.*

Все мероприятия в зонах санитарной охраны необходимо провести согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Глава 3. Целевые показатели развития систем водоснабжения. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Реализация Схемы Водоснабжения Чойского сельского поселения позволит обеспечить население качественными услугами по водоснабжению, увеличит степень надёжности и бесперебойности водоснабжения, позволит улучшить качество воды.

Схема Водоснабжения Муниципального образования Чойское сельское поселение Чойского района Республики Алтай на период до 2030 года будет реализована в период с 2020 по 2030 годы. Проект разбивается на два этапа, на которых планируется реализация намеченных целей:

на первом этапе:

- реконструкция существующих сетей водоснабжения населенных пунктов Чойского сельского поселения;
- замена насосов;
- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения населенных пунктов Чойского сельского поселения;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

На втором этапе:

- реконструкция износившихся сетей;

- реконструкция зданий скважин.

- в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения населенных пунктов поселения, выполнить бурение и обустройство новых водозаборов и развитие водопроводных сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства;

- осуществить строительство разводящих водопроводных сетей в целях 100% обеспеченности потребителей центральным водоснабжением.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Схема водопроводных сетей с. Чоя, с. Гусевка

Схема водопроводных сетей с. Киска